

## ES PROHLÁŠENÍ O SHODĚ

Výrobce – jméno a adresa: **nkt cables Vrchlábí, k.s., člen skupiny NKT**  
**Českých bratří 509**  
**543 14 VRCHLABÍ**  
IČO: **46504753**

**tímto prohlašuje,**

že následně označený výrobek na základě jeho koncepce a konstrukce, stejně jako jeho do oběhu uvedené provedení, odpovídá příslušným základním bezpečnostním požadavkům nařízení vlády

Název: **Jednožilový vodič pro vnitřní instalace**

Typ: **H05V-K**

Parametry: **0,5 ÷ 1 mm<sup>2</sup>; 300/500 V**

Popis a účel použití: **Výrobek je určen pro vnitřní instalace s teplotou jádra do 70 °C**

Příslušná nařízení vlády (NV): **NV č. 17/2003 Sb**

Použité harmonizované normy, národní normy a technické specifikace:

**ČSN 34 7410-3:97**

**ČSN 34 7410-1:03**

**ČSN EN 50395:06**

**ČSN EN 50396:06**

**ČSN EN 50363-0:06; ČSN EN 50363-3:06**

**ČSN EN 60811-1-1:95 + Z1:02**

**ČSN IEC 811-1-2:95 + A1:97 + Z2:01**

**ČSN IEC 811-1-4:1995 + zm.1:97 + A2:02**

**ČSN EN 60811-3-1:95 + A1:97 + A2:02**

**ČSN IEC 811-3-2 + A1:97**

**ČSN EN 60332-1-1:05; ČSN EN 60332-1-2.05**

**Výrobek je za podmínek obvyklého a určeného použití bezpečný.**

Umístění CE na výrobek: **2001**

Posouzení shody bylo provedeno ve spolupráci s:

**EZÚ Praha, Pod Lisem 129, 171 02 PRAHA 71, id. číslo osoby notifikované ES:1014**

Certifikát: **1080026** vydán **09.01.2008** platí do **31.12.2010**

**Licence na značku shody HAR č. 6080003 / Praha 10.01.2008**