

ES PROHLÁŠENÍ O SHODĚ

Výrobce – jméno a adresa: **nkt cables Vrchlábí, k.s., člen skupiny NKT**
Českých bratří 509
543 14 VRCHLABÍ
IČO: **46504753**

tímto prohlašuje,

že následně označený výrobek na základě jeho koncepce a konstrukce, stejně jako jeho do oběhu uvedené provedení, odpovídá příslušným základním bezpečnostním požadavkům nařízení vlády

Název: **Silový vodič s plným jádrem pro vnitřní instalace**

Typ: **H05V-U**

Parametry: **0,5 ÷ 1 mm²; 300/500 V**

Popis a účel použití: **Výrobek je určen pro vnitřní instalace s teplotou jádra do 70 °C**

Příslušná nařízení vlády (NV): **NV č. 17/2003 Sb**

Použité harmonizované normy, národní normy a technické specifikace:

ČSN 34 7410-3:97

ČSN 34 7410-1:03

ČSN EN 50395:06

ČSN EN 50396:06

ČSN EN 50363-0:06; ČSN EN 50363-3:06

ČSN EN 60811-1-1:95 + Z1:02

ČSN IEC 811-1-2:95 + A1:97 + Z2:01

ČSN IEC 811-1-4:1995 + zm.1:97 + A2:02

ČSN EN 60811-3-1:95 + A1:97 + A2:02

ČSN IEC 811-3-2 + A1:97

ČSN EN 60332-1-1:05; ČSN EN 60332-1-2:05

Výrobek je za podmínek obvyklého a určeného použití bezpečný.

Umístění CE na výrobek: **2001**

Posouzení shody bylo provedeno ve spolupráci s:

EZÚ Praha, Pod Lisem 129, 171 02 PRAHA 71, id. číslo osoby notifikované ES:1014

Certifikát: **1080027** vydán **09.01.2008** platí do **31.12.2010**

Licence na značku shody HAR č. 6080004 / Praha 10.01.2008