



Základní popis

Řada	EcoStruxure Building Expert
Označení výrobku	SE7000 řada
Označení přístroje	SEZ7000
Typ produktu nebo součásti	Regulátor tepelného čerpadla
Použití zařízení	Nízkotlaké tepelné čerpadlo Zónovací systém
Použití výrobku	2-stupňové chlazení 3-stupňové vytápění
PIR cover	Bez krytu
Typ snímače	10 kOhm T2 NTC termistor rozsah měření: +/- 0.2 °F

Doplňky

Kompatibilní řada	EcoStruxure Building Expert snímač
[Us] jmenovité napájecí napětí	19...30 V AC 50/60 Hz
Jmen. prac. výkon (VA)	2 VA
Třída el. izolace	Třída II
Frekvence sítě	50 Hz 60 Hz
Typ komunikačního rozhraní	BACnet MS/TP
Dostupné funkce	Rozvrh
Zobrazené informace	Teplota: - 40...122 °F
Control accuracy	Teplota: +/- 0.9 °F, (při 70 °F je typicky kalibrován)
Počet vstupů	2 bezpotenciální kontakt 1 univerzální 1 analogový
Vstupní napětí	0...10 V DC
Počet výstupů	5 releový
Nastavení rozsahu teplot	4...32 °C topení -17 °C na krok 12...38 °C chlazení
Rozsah AWG	AWG 22...AWG 18
Připojení - svorky	Šroubová svorka
Šířka	86,87 mm
Hloubka	29,97 mm
Výška	124,97 mm
Hmotnost přístroje	0,34 kg

Informace uvedené v této dokumentaci uvádějí obecný popis nebo technické vlastnosti zde obsažených výrobků. Tato dokumentace nepředstavuje náhradu a nemůže být použita pro stanovení vhodnosti nebo spolehlivosti těchto výrobků pro určitou aplikaci uživatele. Povinností každého uživatele nebo integrátora je provést vhodnou a úplnou analýzu rizik, hodnocení a zkoušení výrobku s ohledem na konkrétní aplikaci a použití. Schneider Electric Industries SAS ani její přidružené společnosti neodpovídají za nesprávné využití zde obsažených informací.

Prostředí

Teplota okolního vzduchu pro provoz	-0...50 °C
Teplota okolí pro uskladnění	-30...50 °C
Relativní vlhkost	0...95 % bez kondenzace
Normy	CSA C22.2 Č 24 FCC část 15 dílčí část B UL 873 ICES-003
Certifikace výrobku	FCC podle CFR 47 část 15 CE C-Tick podle AS/NZS CISPR 22 Soubor UL listed E27734 CCN XPAX Soubor UL listed E27734 CCN XPAX7
Směrnice	89/336/EEC - elektromag. kompatibilita

Záruční lhůta

Záruka	18 měsíců
--------	-----------