



Impulsní relé, tlačítko, 230 V~, 1přep. kont.

Typ **Z-S230/W**
Catalog No. **265290**

Ověření návrhu podle ČSN EN 61439

| Technické údaje pro ověření konstrukce | | | |
|---|-----------|----|-----|
| Jmenovitý proud k údajům ztrátového výkonu | I_n | A | 16 |
| Ztrátový výkon na jeden pól, v závislosti na proudu | P_{vid} | W | 1.5 |
| Ztrátový výkon přístroje, v závislosti na proudu | P_{vid} | W | 1.5 |
| Provozní teplota okolí min. | | °C | -20 |
| Provozní teplota okolí max. | | °C | 45 |

Technická data podle ETIM 7.0

| Devices for distribution board-/surface mounting (EG000062) / Latching relay (EC000188) | | | |
|--|--|----|-------------------|
| Elektrotechnika, automatizační technika a technika řízení procesu / Elektroinstalacní zařízení, přístroj / Modulární radový vestavený přístroj pro rozbočovací proudových okruhu / Vypínací proudových rázu (ecl@ss10.0.1-27-14-23-06 [AFZ818015]) | | | |
| Function | | | Mechanical switch |
| Mounting method | | | DIN rail |
| Width in number of modular spacings | | | 1 |
| Built-in depth | | mm | 60 |
| Number of contacts as normally open contact | | | 0 |
| Number of contacts as normally closed contact | | | 0 |
| Number of contacts as change-over contact | | | 1 |
| Control voltage 1 | | V | 230 - 230 |
| Type of control voltage 1 | | | AC |
| Frequency control voltage 1 | | Hz | 50 - 50 |
| Control voltage 2 | | V | 0 - 0 |
| Type of control voltage 2 | | | AC |
| Frequency control voltage 2 | | Hz | 0 - 0 |
| Rated switch current | | A | 16 |
| Supply voltage | | V | 250 - 250 |
| Voltage type of supply voltage | | | AC |
| Max. incandescent lamp load | | W | 0 |
| Max. load fluorescent lamp | | VA | 0 |
| Max. load fluorescent lamp (Duo circuit) | | VA | 0 |
| Max. load fluorescent lamp (parallel compensated) | | VA | 0 |
| Max. switching current (cos phi = 0.6) | | A | 0 |
| Manual operation possible | | | Yes |

Rozměry

