

## EU Prohlášení o shodě

My: **Elzat s. r. o. Bezděkovská 760 262 42 Rožmitál p. Tř., IČO: 45145211**

### Prohlašujeme na svou výhradní odpovědnost, že výrobek

Název: **Bezpečnostní oddělovací transformátor**  
Typ: JT 20 – 1000VA  
Vstupní napětí: 100 – 400V  
Výstupní napětí: 10 – 50V  
Frekvence: 50 Hz  
Třída ochrany: Třída I  
Krytí: IP00/IP54

### je ve shodě s následujícími harmonizačními právními předpisy a normami EU:

NV 118/2016 Sb. V platném znění 2014/35/EU – including amendments

Odkazy na příslušné harmonizované normy, které byly použity, nebo na jiné technické specifikace, na jejichž základě se shoda prohlašuje:

České normy: CSN EN 61558-1ed.2:06 + CSN EN 61558-2-6ed.2:10 včetně změn  
CSN 50581 z roku 2013 NV 481/2012 (RoHS)

Evropské normy: EN 61558-1;05 + EN 61558-2-6:09 including amendments

Elektrotechnický zkušební ústav, s. p. , Pod Lisem 129, 171 02 Praha 8 – Troja, Česká republika

Zkoušel/certifikoval daný výrobce a vydal: EZÚ certifikát č. 1170206 dne 28.3.2017  
EZÚ zkušební protokol č. 605205-01/01 ze dne 21.3.2017

**V Rožmitále pod Třemšínem**

**Datum vydání 31.1.2021**

**Jména zástupce výrobce: Tomáš Henkl DiS.**