



## UE PROHLÁŠENÍ O SHODĚ

podle zákona č. 22/1997 Sb. v platném znění  
Ne. CE/CZ/0640/V5/2023/0560

Jméno a adresa výrobce:

**KANLUX SA, ul. Objazdowa 1-3, 41-922 Radzionków, Polská Republika**

Toto prohlášení o shodě se vydává na výhradní odpovědnost výrobce.

Předmět prohlášení:

### JISTIČ

Typ/varianta: **KMB6-Bx/1, KMB6-Bz/2, KMB6-Bz/3, KMB6-Bz/4,  
KMB6-Cy/1, KMB6-Cz/2, KMB6-Cy/3, KMB6-Cz/4,  
KMBN6-Cz/1**

x=1, 4, 2, 6, 10, 13, 16, 20, 25, 32, 40, 50, 63; y= 4, 6, 10, 16, 20, 25, 32, 40, 50, 63;  
z= 6, 10, 16, 20, 25, 32, 40, 50, 63

Ochranná známka: **IDEAL<sup>TS</sup>**  
by Kanlux

Základní parametry: Uc = 230/400V~ (1P), 400V~ (3P); In = 1..63A; Inc = 6000A;  
typ B, C; Třída omezení energie - 3

Číslo dávky: #CI

Výše popsaný předmět prohlášení je ve shodě s příslušnými harmonizačními právními předpisy Unie:

**Direktiva (LVD) – 2014/35/EU**

**Direktiva (RoHS) – 2011/65/EU, (EU)2015/863**

Odkazy na příslušné harmonizované normy, které byly použity, nebo na jiné technické specifikace, na jejichž základě se shoda prohlašuje:

České normy	Evropské normy
ČSN EN 60898-1 ed.2 :2019	EN 60898-1:2019
ČSN EN IEC 63000:2019	EN IEC 63000:2018

Doplňující informace:

zhodné se standardem ČSN EN ISO/IEC 17020

**NWP/5709, NWP/5710, NWP/5714, NWP/5715; ID 0640; S.CE/0560**

**Radzionków, 11.10.2023**

Kanlux S.A.    Dyrktor Działu Technicznego  
 Kierownik Laboratorium Badawczego    Dariusz Staniczek  
 Krzysztof Żurek    Adam Wabnic  
 Kanlux SA  
 Kierownik ds. Wdrożeń i Certyfikacji Produktów

(jméno, funkce) (podpis)

**Kanlux SA** 1-3 Objazdowa St., 41-922 Radzionków, Poland | ph. +48 32/388 74 00, fax +48 32/388 74 99 | kanlux@kanlux.com | [kanlux.com](http://kanlux.com)